

INFORME SOBRE LES MILLORES AL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE PLUVIALS DEL CARRER REVEREND LLORENÇ PONS A INCLOURE EN EL PLEC DE CLÀUSULES PER A LA LICITACIÓ DE L'OBRA.

Les millores a presentar per les licitants poden ser:

1. Execució d'una franja de paviment d'enrajolat de llambordes de formigó, d'unes dimensions de 12,30 m d'amplada per 3,60 m de llargària (42 m², aproximadament, transversal a la direcció de circulació del carrer (el pou existent ha de quedar dins la franja, centrat en el sentit longitudinal a la direcció de circulació) amb la següent descripció:

Secció per a viàries amb tràfic de categoria C3 (carrers comercials d'escassa activitat, menys de 15 vehicles pesats per dia) i categoria d'explanada E1 (5 ≤ CBR < 10), pavimentada amb llamborda bicapa de formigó, format rectangular, 200x100x80 mm, acabat superficial llis, color gris, aparellat a espiga per a tipus de col·locació flexible, sobre una capa de sorra de 0,5 a 5 mm de diàmetre, el gruix final del qual, una vegada col·locades les llambordes i vibrat el paviment amb safata vibrant de guiat manual, serà uniforme i estarà comprès entre 3 i 5 cm, deixant entre ells una junta de separació entre 2 i 3 mm, pel seu posterior reblert amb sorra natural, fina, seca i de granulometria compresa entre 0 i 2 mm, realitzat sobre ferm compost per base flexible de tot-u natural, de 30 cm d'espessor.

Lloseta, 23 de gener de 2018

Signat: Alexandre Oliver Venegas

